



EMS Installatiehandleiding

NEDERLANDSE VERSIE



Index

DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED VAN HET DOCUMENT	3
INSTALLATIE	4
Aan de slag	4
Pulsar Plus	6
Power Boost en Eco-Smart	6
Stroomverdeling	12
Dynamische stroomverdeling	18
Commander 2	26
Power Boost en Eco-Smart	26
Stroomverdeling	32
Dynamische stroomverdeling	38
Copper SB	46
Power Boost en Eco-Smart	46
Stroomverdeling	52
Dynamische stroomverdeling	58
Quasar	66
V2H	66
Pulsar Max	72
Power Boost en Eco-Smart	74
Stroomverdeling	80
Dynamische stroomverdeling	86
CONFIGURATIE	94
Power Boost	94
Eco-Smart	98
V2H	103
Stroomverdeling	109
Dynamische stroomverdeling	114
BIJLAGE	119
EM330 configuratie (alleen voor 400 A- en 600 A-klemmen)	120

Doel en toepassingsgebied van het document

Het doel van dit document is een overzicht te geven van de instructies voor de installatie van de energy management system.

Gebruik de van toepassing zijnde **installatiehandleiding** voor het installeren van een MID-meter.


INSTALLATIE

Aan de slag

Belangrijke opmerkingen

- A.** Installeer de oplader volgens de instructies die in de **installatiehandleiding** van de oplader staan vermeldt. Raadpleeg de gebruikershandleiding op de **Wallbox Academy pagina** voor meer informatie.
- B.** Alleen energiemeters van Wallbox zijn geschikt voor de Wallbox-opladers.
- C.** Installaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel in overeenstemming met de geldende plaatselijke voorschriften..
- D.** Update de Wallbox-oplader met de nieuwste softwareversie voordat je de energiemeter installeert. Raadpleeg de instructies voor het updaten van de oplader op de **Wallbox Academy** pagina voor meer informatie.
- E.** Zorg dat de oplader is uitgeschakeld en verwijder het deksel voor je de energiemeter aansluit. Sluit na de installatie de oplader goed af.
- F.** Na installatie van de oplader, sluit je de energiemeter aan voordat je de oplader sluit. Als de energiemeter moet worden aangesloten op een eerder geïnstalleerde oplader, open je deze om de energiemeter aan te sluiten.


In de verpakking



Energimeter



Doorvoertule



Bedradingsgids meter

INSTALLATIE

Aan de slag

Algemene kenmerken (Pulsar Plus, Commander 2, Copper SB en Quasar)

	Power Boost	Eco-Smart	V2H	Stroom verdeling	Dynamische stroom verdeling
Primaire opladers	1	1	1	1	1
Secondaire opladers	-	-	-	1-24	1-24
Contactprotocol tussen opladers	-	-	-	CAN	CAN
Contactprotocol tussen de primaire oplader en de energiemeter	Modbus RTU	Modbus RTU	Modbus RTU	-	Modbus RTU
Maximale totale lengte van bedrading CAN-netwerk	-	-	-	250 m	250 m
Maximale lengte tussen de bedrading van de primaire oplader en de energiemeter	500 m	500 m	500 m	-	500 m
Activering van opladers	1	1	1	2	2
Maximaal configureerbare fasestroom	Minimum tussen nominale hoofdschakelaar (MCB) en contracttarief	Minimum tussen nominale hoofdschakelaar (MCB) en contracttarief	Minimum tussen nominale hoofdschakelaar (MCB) en contracttarief	Minimum tussen nominale hoofdschakelaar (MCB) en contracttarief	Minimum tussen nominale hoofdschakelaar (MCB) en contracttarief
Configureerbare installatie maximale stroom	Installatie nominale hoofdschakelaar (MCB)	Installatie nominale hoofdschakelaar (MCB)	Installatie nominale hoofdschakelaar (MCB)	Installatie nominale hoofdschakelaar (MCB)	Installatie nominale hoofdschakelaar (MCB)
myWallbox	Super admin of admin-account en basisabonnement	Super admin of admin-account en basisabonnement	Super admin of admin-account en basisabonnement	Super admin of admin-account en basisabonnement	Super admin of admin-account en standaardabonnement


Compatibiliteitstabel

Meters	Power Boost	Eco-Smart	V2H	Dynamisch Stroomverdeling
EM340	✓	✓	✓	✓
EM112	✓	✓	✓	✓
SPM1-100-AC	✓	✗	✗	✓
EM330 CTA 5X 250 A 5A	✓	✓	✓	✓
EM330 CTA 6X 400 A 5A	✓	✓	✓	✓
EM330 CTD-6S 600 5A	✓	✓	✓	✓
N1CT	✓	✓	✓	✓
PRO2 MOD	✓	✓	✓	✓
PRO380 MOD	✓	✓	✓	✓


INSTALLATIE MET PULSAR PLUS

Power Boost en Eco-Smart


Gereedschappen




Snijtang




Stanleymes




Boormachine M12 en
gatenzaag 25 mm



Platte
Schroevendraaier
6 mm



Draad-
stripper




Verbindingskabel tussen
oplader en meter
(STP klasse 5E
500 m Max Lengte)

Raadpleeg de **Pulsar Plus installatiehandleiding** voor meer informatie over het gereedschap om de oplader te installeren.

INSTALLATIE MET PULSAR PLUS

Power Boost en Eco-Smart

Plaats de energiemeter achter de netvoeding en voor de zekeringsbox.



INSTALLATIE MET PULSAR PLUS


Power Boost en Eco-Smart

Vóór de installatie


- Zorg dat de stroom is uitgeschakeld tijdens het installeren.
- Houd de contactdraden en de stroomdraden gescheiden.

Vorbereiden


- 1.** Maak een gat in de bodem van de oplader met een M12 boor.



- 2.** Maak met een platte schroevendraaier een inkeping in de doorvoertule die in de meterverpakking zit.



- 3.** Stop de **doorvoertule** in het onderste gat van de oplader.



INSTALLATIE MET PULSAR PLUS

Power Boost en Eco-Smart

Pulsar Plus Installatiehandleiding

Installeer de oplader volgens de instructies van de **Pulsar Plus installatiehandleiding**.




Belangrijk

Zorg dat het deksel van de oplader geopend is.

Contactbedrading tussen de oplader en de meter

- 1.** Zorg dat de stroom is uitgeschakeld tijdens het installeren.
- 2.** Steek de contactdraad door de doorvoertule.



- 3.** Installeer de meter volgens de instructies in de meterbedrading handleiding die in het pakket is meegeleverd.
- 4.** Verbind de meter en de oplader door het relevante schema hieronder te volgen, gebaseerd op het model van uw meter



Belangrijk

Het is vereist een STP klasse 5E-kabel te gebruiken.
Gebruik slechts 1 draad van elk getwist paar en houd er rekening mee dat de contactbedrading niet langer dan 500 m mag zijn.





Belangrijk

Plaats slechts één kabel voor elke doorvoertule.


INSTALLATIE MET PULSAR PLUS

Power Boost en Eco-Smart




Stroomrichting


EM 112




EM 340



EM 330




N1 CT




! Raadpleeg de **bijlage** voor de EM330-configuratie (alleen met 400 A- en 600 A-klemmen).


SPM1-100-AC



Pro MOD2



Pro 380 MOD



Belangrijk


Vergeet niet om de compatibiliteitstabel van elke meter te controleren.

INSTALLATIE MET PULSAR PLUS

Power Boost en Eco-Smart

Activering van de afsluitweerstand en configuratie van de stroomkeuzeschakelaar

1. Zet de RS485 schakelaar in positie T.
2. Zet de draaischakelaar in een stand tussen 1 en 7, afhankelijk van de maximale stroom die vanuit het oplaadnetwerk kan worden geleverd.



3. Zie onderstaande matrix. Deze waarde moet de laagste zijn van de nominale stroom van de hoofdschakelaar MCB (niet de RCD) en het gecontracteerde tarief.

POSITIE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
STROOM (A)	R	6	10	13	16	20	25	32	R	R


Opmerking: Alleen max. stroom > 6A per fase wordt geaccepteerd voor een correcte prestatie. Neem in geval van twijfel contact op met de Wallbox Service.

4. Sluit het deksel van de oplader volgens de instructies in de installatiehandleiding.


INSTALLATIE MET PULSAR PLUS

Stroomverdeling


Gereedschappen




Draad
stripper




Snijtang




Boormachine M12 en
gatenzaag 25 mm




Platte
schroevendraaier



Verbindingskabel tussen
oplader en lader
(UTP CAT 5E 250m
Max. lengte)



Snijder



Tweepolige
hendelverbindingen
(voor kleine contact
draden)

Raadpleeg de **Pulsar Plus installatiehandleiding** voor meer informatie over het gereedschap om de oplader te installeren.

INSTALLATIE MET PULSAR PLUS


Stroomverdeling

Vóór de installatie


- Zorg dat de stroom is uitgeschakeld tijdens het installeren.
- Houd de contactdraden en de stroomdraden gescheiden.

Voorbereiden


- 1.** Maak een gat in de bodem van de oplader met een M12 boor.



- 2.** Maak met een platte schroevendraaier een inkeping in de doorvoertule die in de meterverpakking zit.



- 3.** Stop de **doorvoertule** in het onderste gat van de oplader.



Pulsar Plus installatie

Installeer de oplader volgens de instructies van de **Pulsar Plus installatiehandleiding**.



Belangrijk


Zorg dat het deksel van de oplader geopend is.

INSTALLATIE MET PULSAR PLUS


Stroomverdeling

Het bedraden van het systeem

1. Zorg dat de stroom is uitgeschakeld tijdens het installeren.
2. Steek de contactdraad (UTP 5E kabel) door de doorvoertule.



3. Controleer de positie van CAN - L en CAN - H aangegeven boven de aansluiting.
Onthoud: de volgorde in de aansluiting kan per product verschillen.
4. Zodra je de aansluiting hebt gevonden, begin je met de bekabeling van de primaire oplader (de eerste van de keten). Gebruik een UTP 5E kabel (een paar), steek dan een van de kabels in CAN-L en de andere in CAN-H. Sluit daarna de andere opladers van de keten aan volgens het onderstaande schema. Zoals je kunt zien hebben alle opladers CAN-L en een CAN-H in- en uitgang, behalve de eerste en de laatste.



Belangrijk

- Zorg ervoor dat alle CAN-L aangesloten zijn op de respectievelijke CAN-L aansluiting van alle opladers. Doe hetzelfde voor de CAN-H.
- Stroomverdeling werkt tot 25 opladers per installatie. Daarvan is er één primair en 24 secundair. De maximale afstand die de contactbedrading kan bereiken is 250 m.

	CAN-L	CAN-H
CAN-L	✓	×
CAN-H	×	✓

Opmerking: Alleen max. stroom > 6A per fase wordt geaccepteerd voor een correcte prestatie. Neem in geval van twijfels contact op met de Wallbox Service.


Raadpleeg de **installatiehandleiding** voor meer informatie.

INSTALLATIE MET PULSAR PLUS

Stroomverdeling

Activering van instellingen

1. Zodra de bekabeling is voltooid, moet je de afsluitweerstand activeren. De eerste en de laatste oplader zullen altijd activerende (T) opladers zijn met niet-activerende (NT) opladers ertussen.



INSTALLATIE MET PULSAR PLUS

Stroomverdeling


- 2.** Zodra de afsluitweerstand zijn ingesteld, plaatst je de stroomkeuzeschakelaar van elke oplader volgens de informatie. De eerste oplader in de keten is de primaire oplader, de andere zijn secundair.

De **primaire oplader** wordt op positie 8 of 9 ingesteld.

De **secundaire opladers** worden op positie 0 ingesteld.

POSITIE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
MAX STROOM	*PS	6	10	13	16	20	25	32	*PS	*PS

- 3.** Voor een juiste instelling moet de gemeten **weerstand tussen CAN-H en CAN-L nabij de 60 Ohms liggen**. Controleer de bedrading en de T/NT configuratie als het daarvan afwijkt.



- 4.** Sluit het deksel van de oplader volgens de instructies in de **installatiehandleiding**.

INSTALLATIE MET PULSAR PLUS

Stroomverdeling

Opladers toevoegen voor de toekomst:

Als je van plan bent om in de toekomst opladers aan het systeem toe te voegen, zijn er twee manieren waarop je het systeem nu kunt voorbereiden om het klaar te maken voor stroomverdeling.

Optie 1: Plaats een busonderbreker voor toekomstige opladers zoals weergegeven in het onderstaande aansluitschema van optie 1. Deze optie voorkomt dat de bestaande opladers opnieuw in gebruik moeten worden genomen en is daarom de aanbevolen optie.

Optie 2: Maak de bestaande bus kleiner om nieuwe oplader(s) toe te voegen, zoals weergegeven in het onderstaande bedradingsschema van optie 2.

1. Open de oplader volgens de installatiegids van de Pulsar Plus oplader.
2. Stel de afsluitweerstand in op NT, leg de contactbedrading aan zoals hierboven uitgelegd en sluit daarna de oplader.




Belangrijk

Nieuwe opladers kunnen overal worden geplaatst ten opzichte van de bestaande opladers zolang rekening wordt gehouden met deze regels:


- Je handhaaft de logica van de margrietschakeling.
- Je dient de polariteit van de bekabeling zoals hierboven beschreven onder "Installatie" op te volgen.

Waar een toekomstige oplader ook wordt geplaatst, de belangrijkste regel die moet worden gevolgd is de logica van de margrietschakeling. In de onderstaande afbeelding werd de nieuwe oplader bijvoorbeeld vóór de activerende oplader aan de rechterkant van de margrietschakeling geplaatst.

Optie 1:




Optie 2:




Dynamische stroomverdeling


Gereedschappen




Draad-
stripper




Snijtang




Boormachine M12 en
gatenzaag 25 mm




Platte
schroevendraaier




Verbindingskabel tussen
meter en oplader
(STP klasse 5E
500 m Max Lengte)



Snijder



Verbindingskabel tussen
oplader en lader
(UTP CAT 5E
250 m Max lengte)



Tweepolige
hendelverbindingen
(voor kleine contact
draden)

Raadpleeg de **Pulsar Plus installatiehandleiding** voor meer informatie over het gereedschap om de oplader te installeren.

INSTALLATIE MET PULSAR PLUS


Dynamische stroomverdeling

Vóór de installatie


- Zorg dat de stroom is uitgeschakeld tijdens het installeren.
- Houd de contactdraden en de stroomdraden gescheiden.

Vorbereiden


- 1.** Maak een gat in de bodem van de oplader met een M12 boor.



- 2.** Maak met een platte schroevendraaier een inkeping in de doorvoertule die in de meterverpakking zit.



- 3.** Stop de **doorvoertule** in het onderste gat van de oplader.



INSTALLATIE MET PULSAR PLUS

Dynamische stroomverdeling

Pulsar Plus Installatiehandleiding

Installeer de oplader volgens de instructies van de **Pulsar Plus installatiehandleiding**.




Belangrijk

Zorg dat het deksel van de oplader geopend is.

Contactbedrading tussen de oplader en de meter

- 1.** Zorg dat de stroom is uitgeschakeld tijdens het installeren.
- 2.** Steek de twee contactdraden door de doorvoertule, één voor de contact met de meter en de andere voor de contact tussen de opladers.



- 3.** Installeer de meter volgens de instructies in de meterbedrading handleiding die in het pakket is meegeleverd.
- 4.** Sluit de bedrading van de meter en de oplader aan volgens het onderstaande schema en het model van je meter.





Belangrijk


Het is vereist een STP klasse 5E-kabel te gebruiken. Gebruik slechts 1 draad van elk getwist paar en houd er rekening mee dat de contactbedrading niet langer dan 500 m mag zijn.

INSTALLATIE MET PULSAR PLUS


Dynamische stroomverdeling




EM 112




EM 340



EM 330




N1 CT




! Raadpleeg de **bijlage** voor de EM330-configuratie (alleen met 400 A- en 600 A-klemmen).


SPM1-100-AC



Pro MOD2



Pro 380 MOD




Belangrijk

Vergeet niet om de compatibiliteitstabel van elke meter te controleren.

Dynamische stroomverdeling

Het bedraden van het systeem

1. Zorg dat de stroom is uitgeschakeld tijdens het installeren.
2. Controleer de positie van CAN - L en CAN - H aangegeven boven de aansluiting.
Onthoud: de volgorde in de aansluiting kan per product verschillen.
3. Zodra je de aansluiting hebt gevonden, begin je met de bekabeling van de primaire oplader (de eerste van de keten). Gebruik een UTP 5E kabel (een paar), steek dan een van de kabels in CAN-L en de andere in CAN-H. Sluit daarna de andere opladers van de keten aan volgens het onderstaande schema. Zoals je kunt zien hebben alle opladers CAN-L en een CAN-H in- en uitgang, behalve de eerste en de laatste.



Belangrijk

- Zorg ervoor dat alle CAN-L aangesloten zijn op de respectievelijke CAN-L aansluiting van alle opladers. Doe hetzelfde voor de CAN-H.
- Stroomverdeling werkt tot 25 opladers per installatie. Daarvan is er één primair en 24 secundair. De maximale afstand die de contactbedrading kan bereiken is 250 m.

	CAN-L	CAN-H
CAN-L	✓	×
CAN-H	×	✓


Opmerking: Alleen max. stroom > 6A per fase wordt geaccepteerd voor een correcte prestatie. Neem in geval van twijfels contact op met de Wallbox Service.

INSTALLATIE MET PULSAR PLUS

Dynamische stroomverdeling

Activering van instellingen

1. Zodra de bekabeling klaar is, moet je de afsluitweerstand activeren. Stel eerst RS485 in op T, alleen voor de oplader die is aangesloten op de meter. Stel daarna de CAN-bus in, de eerste en laatste oplader zijn altijd afsluitend (T) met niet afsluitende (NT) opladers ertussen.



INSTALLATIE MET PULSAR PLUS

Dynamische stroomverdeling


- 2.** Zodra de afsluitweerstand zijn ingesteld, plaatst je de stroomkeuzeschakelaar van elke oplader volgens de informatie. De eerste oplader in de keten is de primaire oplader, de andere zijn secundair.

De **primaire oplader** wordt op positie 8 of 9 ingesteld.

De **secundaire opladers** worden op positie 0 ingesteld.

POSITIE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
MAX STROOM	*PS	6	10	13	16	20	25	32	*PS	*PS

- 3.** Voor een juiste instelling moet de gemeten **weerstand tussen CAN-H en CAN-L nabij de 60 Ohms liggen**. Controleer de bedrading en de T/NT configuratie als het daarvan afwijkt.



- 4.** Sluit het deksel van de oplader volgens de instructies in de **installatiehandleiding**.

Dynamische stroomverdeling

Opladers toevoegen voor de toekomst:

Als je van plan bent om in de toekomst opladers aan het systeem toe te voegen, zijn er twee manieren waarop je het systeem nu kunt voorbereiden om het klaar te maken voor dynamische stroomverdeling.

Optie 1: Plaats een busonderbreker voor toekomstige opladers zoals weergegeven in het onderstaande aansluitschema van optie 1. Deze optie voorkomt dat de bestaande opladers opnieuw in gebruik moeten worden genomen en is daarom de aanbevolen optie.

Optie 2: Maak de bestaande bus kleiner om nieuwe oplader(s) toe te voegen, zoals weergegeven in het onderstaande bedradingsschema van optie 2.

1. Open de oplader volgens de installatiegids van de Pulsar Plus oplader.
2. Stel de afsluitweerstand in op NT, leg de contactbedrading aan zoals hierboven uitgelegd en sluit daarna de oplader.




Belangrijk

Nieuwe opladers kunnen overal worden geplaatst ten opzichte van de bestaande opladers zolang rekening wordt gehouden met deze regels:


- Je handhaaft de logica van de margrietschakeling.
- Je dient de polariteit van de bekabeling zoals hierboven beschreven onder "Installatie" op te volgen.

Waar een toekomstige oplader ook wordt geplaatst, de belangrijkste regel die moet worden gevolgd is de logica van de margrietschakeling. In de onderstaande afbeelding werd de nieuwe oplader bijvoorbeeld vóór de activerende oplader aan de rechterkant van de margrietschakeling geplaatst.

Optie 1:



Optie 2:




Zodra je de uitbreiding van de bestaande installatie hebt voltooid, ga je verder met de stappen op de volgende pagina om de opladers in te stellen.


INSTALLATIE MET COMMANDER 2

Power Boost en Eco-Smart


Gereedschappen




Snijtang




Stanleymes




Boormachine M12 en
gatenzaag 25 mm



Platte
Schroevendraaier
6 mm



Draad-
stripper




Verbindingskabel tussen
oplader en meter
(STP klasse 5E
500 m Max Lengte)

Raadpleeg de **Commander 2 installatiehandleiding** voor meer informatie over het gereedschap om de oplader te installeren.

INSTALLATIE MET COMMANDER 2

Power Boost en Eco-Smart

Plaats de energiemeter achter de netvoeding en voor de zekeringsbox.



INSTALLATIE MET COMMANDER 2


Power Boost en Eco-Smart

Vóór de installatie


- Zorg dat de stroom is uitgeschakeld tijdens het installeren.
- Houd de contactdraden en de stroomdraden gescheiden.

Vorbereiden


- 1.** Verwijder de plastic uitsparing aan de onderkant van de oplader met een 25 mm gatenzaagboor.



- 2.** Gebruik de platte schroevendraaier, maak een inkeping in de doorvoertule met 3 uitgangen. Onthoud dat je slechts één gat van de doorvoertule met 3 uitgangen moet gebruiken voor elke contactlijn.



- 3.** Steek de **doorvoertule** in het gat op de bodem van de oplader.



INSTALLATIE MET COMMANDER 2

Power Boost en Eco-Smart

Commander 2 installatie

Installeer het apparaat volgens de instructies in de **Commander 2 installatiehandleiding**.




Belangrijk

Zorg dat het deksel van de oplader geopend is.

Contactbedrading tussen de oplader en de meter

1. Zorg dat de stroom is uitgeschakeld tijdens het installeren.
2. Steek de contactdraad door de doorvoertule.



3. Installeer de meter volgens de instructies in de meterbedrading handleiding die in het pakket is meegeleverd.
4. Verbind de meter en de oplader door het relevante schema hieronder te volgen, gebaseerd op het model van uw meter



Belangrijk

Het is vereist een STP klasse 5E-kabel te gebruiken. Gebruik slechts 1 draad van elk getwist paar en houd er rekening mee dat de contactbedrading niet langer dan 500 m mag zijn.




Belangrijk


Plaats slechts één kabel voor elke doorvoertule.

INSTALLATIE MET COMMANDER 2


Power Boost en Eco-Smart




EM 112




EM 340



EM 330




N1 CT




! Raadpleeg de **bijlage** voor de EM330-configuratie (alleen met 400 A- en 600 A-klemmen).


SPM1-100-AC



Pro MOD2



Pro 380 MOD



Belangrijk


Vergeet niet om de compatibiliteitstabel van elke meter te controleren.

INSTALLATIE MET COMMANDER 2

Power Boost en Eco-Smart

Activering van de afsluitweerstand en configuratie van de stroomkeuzeschakelaar

1. Zet de RS485 schakelaar in positie T.
2. Zet de draaischakelaar in een positie tussen 1 en 7, afhankelijk van de maximale stroom die vanuit het laadnetwerk geleverd kan worden.



3. Zie onderstaande matrix. Deze waarde moet de laagste zijn van de nominale stroom van de hoofdschakelaar MCB (niet de RCD) en het gecontracteerde tarief.

POSITIE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
STROOM (A)	R	6	10	13	16	20	25	32	R	R


Opmerking: Alleen max. stroom > 6A per fase wordt geaccepteerd voor een correcte prestatie. Neem in geval van twijfel contact op met de Wallbox Service.

4. Sluit het deksel van de oplader volgens de instructies in de installatiehandleiding. **Installatiehandleiding.**


INSTALLATIE MET COMMANDER 2

Stroomverdeling


Gereedschappen




Draad-
stripper




Snijtang




Boormachine M12 en
gatenzaag 25 mm




Platte
schroevendraaier



Verbindingskabel tussen
oplader en lader
(UTP CAT 5E 250m
Max. lengte)



Snijder



Tweepolige
hendelverbindingen
(voor kleine contact
draden)

Raadpleeg de **Commander 2 installatiehandleiding** voor meer informatie over het gereedschap om de oplader te installeren.

INSTALLATIE MET COMMANDER 2


Stroomverdeling

Vóór de installatie


- Zorg dat de stroom is uitgeschakeld tijdens het installeren.
- Houd de contactdraden en de stroomdraden gescheiden.

Vorbereiden


- 1.** Verwijder de plastic uitsparing aan de onderkant van de oplader met een 25 mm gatenzaagboor.



- 2.** Gebruik de platte schroevendraaier, maak een inkeping in de doorvoertule met 3 uitgangen. Onthoud dat je slechts één gat van de doorvoertule met 3 uitgangen moet gebruiken bij elke contactlijn.



- 3.** Steek de **doorvoertule** in het gat op de bodem van de oplader.



Commander 2 installatie

Installeer het apparaat volgens de instructies in de **Commander 2 installatiehandleiding**.



Belangrijk


Zorg dat het deksel van de oplader geopend is.

INSTALLATIE MET COMMANDER 2


Stroomverdeling

Het bedraden van het systeem

1. Zorg dat de stroom is uitgeschakeld tijdens het installeren.
2. Steek de contactdraad (UTP 5E kabel) door de doorvoertule.



3. Controleer de positie van CAN - L en CAN - H aangegeven boven de aansluiting.
Onthoud: de volgorde in de aansluiting kan per product verschillen.
4. Zodra je de aansluiting hebt gevonden, begin je met de bekabeling van de primaire oplader (de eerste van de keten). Gebruik een UTP 5E kabel (een paar), steek dan een van de kabels in CAN-L en de andere in CAN-H. Sluit daarna de andere opladers van de keten aan volgens het onderstaande schema. Zoals je kunt zien hebben alle opladers CAN-L en een CAN-H in- en uitgang, behalve de eerste en de laatste.



Belangrijk

- Zorg ervoor dat alle CAN-L aangesloten zijn op de respectievelijke CAN-L aansluiting van alle opladers. Doe hetzelfde voor de CAN-H.
- Stroomverdeling werkt tot 25 opladers per installatie. Daarvan is er één primair en 24 secundair. De maximale afstand die de contactbedrading kan bereiken is 250 m.

	CAN-L	CAN-H
CAN-L	✓	×
CAN-H	×	✓

Opmerking: Alleen max. stroom > 6A per fase wordt geaccepteerd voor een correcte prestatie. Neem in geval van twijfels contact op met de Wallbox Service.


Raadpleeg de **installatiehandleiding** voor meer informatie.

INSTALLATIE MET COMMANDER 2

Stroomverdeling

Activering van instellingen

1. Zodra de bekabeling is voltooid, moet je de afsluitweerstand activeren. De eerste en de laatste oplader zullen altijd activerende (T) opladers zijn met niet-activerende (NT) opladers ertussen.



INSTALLATIE MET COMMANDER 2

Stroomverdeling


- 2.** Zodra de afsluitweerstand zijn ingesteld, plaatst je de stroomkeuzeschakelaar van elke oplader volgens de informatie. De eerste oplader in de keten is de primaire oplader, de andere zijn secundair.

De **primaire oplader** wordt op positie 8 of 9 ingesteld.

De **secundaire opladers** worden op positie 0 ingesteld.

POSITIE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
MAX STROOM	*PS	6	10	13	16	20	25	32	*PS	*PS

- 3.** Voor een juiste instelling moet de gemeten **weerstand tussen CAN-H en CAN-L nabij de 60 Ohms liggen**. Controleer de bedrading en de T/NT configuratie als het daarvan afwijkt.



- 4.** Sluit het deksel van de oplader volgens de instructies in de **installatiehandleiding**.

INSTALLATIE MET COMMANDER 2

Stroomverdeling

Opladers toevoegen voor de toekomst:

Als je van plan bent om in de toekomst opladers aan het systeem toe te voegen, zijn er twee manieren waarop je het systeem nu kunt voorbereiden om het klaar te maken voor stroomverdeling.

Optie 1: Plaats een busonderbreker voor toekomstige opladers zoals weergegeven in het onderstaande aansluitschema van optie 1. Deze optie voorkomt dat de bestaande opladers opnieuw in gebruik moeten worden genomen en is daarom de aanbevolen optie.

Optie 2: Maak de bestaande bus kleiner om nieuwe oplader(s) toe te voegen, zoals weergegeven in het onderstaande bedradingsschema van optie 2.

1. Open de oplader volgens de installatiehandleiding van de Commander 2 oplader.
2. Stel de afsluitweerstand in op NT, leg de contactbedrading aan zoals hierboven uitgelegd en sluit daarna de oplader.




Belangrijk

Nieuwe opladers kunnen overal worden geplaatst ten opzichte van de bestaande opladers zolang rekening wordt gehouden met deze regels:


- Je handhaaft de logica van de margrietschakeling.
- Je dient de polariteit van de bekabeling zoals hierboven beschreven onder "Installatie" op te volgen.

Waar een toekomstige oplader ook wordt geplaatst, de belangrijkste regel die moet worden gevolgd is de logica van de margrietschakeling. In de onderstaande afbeelding werd de nieuwe oplader bijvoorbeeld vóór de activerende oplader aan de rechterkant van de margrietschakeling geplaatst.

Optie 1:




Optie 2:




INSTALLATIE MET COMMANDER 2

Dynamische stroomverdeling


Gereedschappen




Draad-
stripper




Snijtang




Boormachine M12 en
gatenzaag 25 mm




Platte
schroevendraaier




Verbindingskabel tussen
oplader en meter
(STP klasse 5E
500 m Max Lengte)



Snijder



Verbindingskabel tussen
oplader en lader
(UTP CAT 5E
250 m Max lengte)



Tweepolige
hendelverbindingen
(voor kleine contact
draden)

Raadpleeg de **Commander 2 installatiehandleiding** voor meer informatie over het gereedschap om de oplader te installeren.

INSTALLATIE MET COMMANDER 2


Dynamische stroomverdeling

Vóór de installatie


- Zorg dat de stroom is uitgeschakeld tijdens het installeren.
- Houd de contactdraden en de stroomdraden gescheiden.

Vorbereiden


- 1.** Verwijder de plastic uitsparing aan de onderkant van de oplader met een 25 mm gatenzaag.



- 2.** Gebruik de platte schroevendraaier, maak een inkeping in de doorvoertule met 3 uitgangen. Onthoud dat je slechts één gat van de doorvoertule met 3 uitgangen moet gebruiken voor elke contactlijn.



- 3.** Stop de **doorvoertule** in het onderste gat van de oplader.



Dynamische stroomverdeling

Commander 2 installatie

Installeer het apparaat volgens de instructies in de **Commander 2 installatiehandleiding**.




Belangrijk

Zorg dat het deksel van de oplader geopend is.

Contactbedrading tussen de oplader en de meter

1. Zorg dat de stroom is uitgeschakeld tijdens het installeren.
2. Steek de twee contactdraden door de doorvoertule, één voor de contact met de meter en de andere voor de contact tussen de opladers.



3. Installeer de meter volgens de instructies in de meterbedrading handleiding die in het pakket is meegeleverd.
4. Verbind de meter en de oplader door het relevante schema hieronder te volgen, gebaseerd op het model van uw meter



Belangrijk

Het is vereist een STP klasse 5E-kabel te gebruiken. Gebruik slechts 1 draad van elk getwist paar en houd er rekening mee dat de contactbedrading niet langer dan 500 m mag zijn.




Belangrijk


Plaats slechts één kabel voor elke doorvoertule.

INSTALLATIE MET COMMANDER 2


Dynamische stroomverdeling




EM 112




EM 340



EM 330




N1 CT




! Raadpleeg de **bijlage** voor de EM330-configuratie (alleen met 400 A- en 600 A-klemmen).


SPM1-100-AC



Pro MOD2




Pro 380 MOD



Dynamische stroomverdeling

Het bedraden van het systeem

1. Zorg dat de stroom is uitgeschakeld tijdens het installeren.
2. Controleer de positie van CAN - L en CAN - H aangegeven boven de aansluiting.
Onthoud: de volgorde in de aansluiting kan per product verschillen.
3. Zodra je de aansluiting hebt gevonden, begin je met de bekabeling van de primaire oplader (de eerste van de keten). Gebruik een UTP 5E kabel (een paar), steek dan een van de kabels in CAN-L en de andere in CAN-H. Sluit daarna de andere opladers van de keten aan volgens het onderstaande schema. Zoals je kunt zien hebben alle opladers CAN-L en een CAN-H in- en uitgang, behalve de eerste en de laatste.



Belangrijk

- Zorg ervoor dat alle CAN-L aangesloten zijn op de respectievelijke CAN-L aansluiting van alle opladers. Doe hetzelfde voor de CAN-H.
- Stroomverdeling werkt tot 25 opladers per installatie. Daarvan is er één primair en 24 secundair. De maximale afstand die de contactbedrading kan bereiken is 250 m.


	CAN-L	CAN-H
CAN-L	✓	×
CAN-H	×	✓

Opmerking: Alleen max. stroom > 6A per fase wordt geaccepteerd voor een correcte prestatie. Neem in geval van twijfels contact op met de Wallbox Service.

Dynamische stroomverdeling

Activering van instellingen

1. Zodra de bekabeling klaar is, moet je de afsluitweerstand activeren. Stel eerst RS485 in op T, alleen voor de oplader die is aangesloten op de meter. Stel daarna de CAN-bus in, de eerste en laatste oplader zijn altijd afsluitend (T) met niet afsluitende (NT) opladers ertussen.



INSTALLATIE MET COMMANDER 2

Dynamische stroomverdeling


- 2.** Zodra de afsluitweerstand zijn ingesteld, plaatst je de stroomkeuzeschakelaar van elke oplader volgens de informatie. De eerste oplader in de keten is de primaire oplader, de andere zijn secundair.

De **primaire oplader** wordt op positie 8 of 9 ingesteld.

De **secundaire opladers** worden op positie 0 ingesteld.

POSITIE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
MAX STROOM	*PS	6	10	13	16	20	25	32	*PS	*PS

- 3.** Voor een juiste instelling moet de gemeten **weerstand tussen CAN-H en CAN-L nabij de 60 Ohms liggen**. Controleer de bedrading en de T/NT configuratie als het daarvan afwijkt.



- 4.** Sluit het deksel van de oplader volgens de instructies in de **installatiehandleiding**.

Dynamische stroomverdeling

Opladers toevoegen voor de toekomst:

Als je van plan bent om in de toekomst opladers aan het systeem toe te voegen, zijn er twee manieren waarop je het systeem nu kunt voorbereiden om het klaar te maken voor dynamische stroomverdeling.

Optie 1: Plaats een busonderbreker voor toekomstige opladers zoals weergegeven in het onderstaande aansluitschema van optie 1. Deze optie voorkomt dat de bestaande opladers opnieuw in gebruik moeten worden genomen en is daarom de aanbevolen optie.

Optie 2: Maak de bestaande bus kleiner om nieuwe oplader(s) toe te voegen, zoals weergegeven in het onderstaande bedradingsschema van optie 2.

1. Open de oplader volgens de installatiehandleiding van de Commander 2 oplader.
2. Stel de afsluitweerstand in op NT, leg de contactbedrading aan zoals hierboven uitgelegd en sluit daarna de oplader.




Belangrijk

Nieuwe opladers kunnen overal worden geplaatst ten opzichte van de bestaande opladers zolang rekening wordt gehouden met deze regels:


- Je handhaaft de logica van de margrietschakeling.
- Je dient de polariteit van de bekabeling zoals hierboven beschreven onder "Installatie" op te volgen.

Waar een toekomstige oplader ook wordt geplaatst, de belangrijkste regel die moet worden gevolgd is de logica van de margrietschakeling. In de onderstaande afbeelding werd de nieuwe oplader bijvoorbeeld vóór de activerende oplader aan de rechterkant van de margrietschakeling geplaatst.

Optie 1:



Optie 2:




Zodra je de uitbreiding van de bestaande installatie hebt voltooid, ga je verder met de stappen op de volgende pagina om de opladers in te stellen.


INSTALLATIE MET COPPER SB

Power Boost en Eco-Smart


Gereedschappen




Snijtang




Stanleymes




Boormachine M12 en
gatenzaag 25 mm



Platte
Schroevendraaier
6 mm



Draad-
stripper




Verbindingskabel tussen
oplader en meter
(STP klasse 5E
500 m Max Lengte)

Raadpleeg de **Copper SB installatiehandleiding** voor meer informatie over het gereedschap om de oplader te installeren.

INSTALLATIE MET COPPER SB

Power Boost en Eco-Smart

Plaats de energiemeter achter de netvoeding en voor de zekeringsbox.



INSTALLATIE MET COPPER SB


Power Boost en Eco-Smart

Vóór de installatie


- Zorg dat de stroom is uitgeschakeld tijdens het installeren.
- Houd de contactdraden en de stroomdraden gescheiden.

Vorbereiden


- 1.** Verwijder de plastic uitsparing aan de onderkant van de oplader met behulp van een M12 boor



- 2.** Maak een gat in de doorvoertule met een platte schroevendraaier.



- 3.** Steek de **doorvoertule** in het gat aan de onderkant van de oplader.



INSTALLATIE MET COPPER SB

Power Boost en Eco-Smart

Copper SB installatie

Installeer het apparaat volgens de instructies in de **Copper SB installatiehandleiding**.




Belangrijk

Zorg dat het deksel van de oplader geopend is.

Contactbedrading tussen de oplader en de meter

1. Zorg dat de stroom is uitgeschakeld tijdens het installeren.
2. Steek de contactdraad door de doorvoertule.



3. Installeer de meter volgens de instructies in de meterbedrading handleiding die in het pakket is meegeleverd.
4. Verbind de meter en de oplader door het relevante schema hieronder te volgen, gebaseerd op het model van uw meter



Belangrijk

Het is vereist een STP klasse 5E-kabel te gebruiken. Gebruik slechts 1 draad van elk getwist paar en houd er rekening mee dat de contactbedrading niet langer dan 500 m mag zijn.





Belangrijk

Plaats slechts één kabel voor elke doorvoertule.


INSTALLATIE MET COPPER SB

Power Boost en Eco-Smart




Stroomrichting


EM 112




EM 340



EM 330




N1 CT




! Raadpleeg de **bijlage** voor de EM330-configuratie (alleen met 400 A- en 600 A-klemmen).


SPM1-100-AC



Pro MOD2



Pro 380 MOD



Belangrijk


Vergeet niet om de compatibiliteitstabel van elke meter te controleren.

INSTALLATIE MET COPPER SB

Power Boost en Eco-Smart

Activering van de afsluitweerstand en configuratie van de stroomkeuzeschakelaar

- 1.** Zet de RS485 schakelaar in positie T.
- 2.** Zet de draaischakelaar in een stand tussen 1 en 7, afhankelijk van de maximale stroom die vanuit het oplaadnetwerk kan worden geleverd.



- 3.** Zie onderstaande matrix. Deze waarde moet de laagste zijn van de nominale stroom van de hoofdschakelaar MCB (niet de RCD) en het contracttarief.

POSITIE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
STROOM (A)	R	6	10	13	16	20	25	32	R	R


Opmerking: Alleen max. stroom > 6A per fase wordt geaccepteerd voor een correcte prestatie. Neem in geval van twijfels contact op met de Wallbox Service.

- 4.** Sluit het deksel van de oplader volgens de instructies in de installatiehandleiding.


INSTALLATIE MET COPPER SB

Stroomverdeling


Gereedschappen




Draad-
stripper




Snijtang




Boormachine M12 en
gatenzaag 25 mm




Platte
schroevendraaier



Verbindingskabel tussen
oplader en lader
(UTP CAT 5E 250m
Max. lengte)



Snijder



Tweepolige
hendelverbindingen
(voor kleine contact
draden)

Raadpleeg de **Copper SB installatiehandleiding** voor meer informatie over het gereedschap om de oplader te installeren.

INSTALLATIE MET COPPER SB


Stroomverdeling

Vóór de installatie


- Zorg dat de stroom is uitgeschakeld tijdens het installeren.
- Houd de contactdraden en de stroomdraden gescheiden.

Vorbereiden


- 1.** Open het deksel van de lader door de instructies te volgen in **Copper SB installatiehandleiding**.




- 2.** Verwijder de plastic uitsparing aan de onderkant van de oplader met behulp van een M12 boor.



- 3.** Maak een gat in de doorvoertule met een platte schroevendraaier.



- 4.** Steek de **doorvoertule** in het gat aan de onderkant van de oplader.



Copper SB installatie

Installeer het apparaat volgens de instructies in de **Copper SB installatiehandleiding**.



Belangrijk


Zorg dat het deksel van de oplader geopend is.

INSTALLATIE MET COPPER SB


Stroomverdeling

Het bedraden van het systeem

1. Zorg dat de stroom is uitgeschakeld tijdens het installeren.
2. Steek de contactdraad (UTP 5E kabel) door de doorvoertule.



3. Controleer de positie van CAN - L en CAN - H aangegeven boven de aansluiting.
Onthoud: de volgorde in de aansluiting kan per product verschillen.
4. Zodra je de aansluiting hebt gevonden, begin je met de bekabeling van de primaire oplader (de eerste van de keten). Gebruik een UTP 5E kabel (een paar), steek dan een van de kabels in CAN-L en de andere in CAN-H. Sluit daarna de andere opladers van de keten aan volgens het onderstaande schema. Zoals je kunt zien hebben alle opladers CAN-L en een CAN-H in- en uitgang, behalve de eerste en de laatste.



Belangrijk

- Zorg ervoor dat alle CAN-L aangesloten zijn op de respectievelijke CAN-L aansluiting van alle opladers. Doe hetzelfde voor de CAN-H.
- Stroomverdeling werkt tot 25 opladers per installatie. Daarvan is er één primair en 24 secundair. De maximale afstand die de contactbedrading kan bereiken is 250 m.

	CAN-L	CAN-H
CAN-L	✓	×
CAN-H	×	✓


Opmerking: Alleen max. stroom > 6A per fase wordt geaccepteerd voor een correcte prestatie. Neem in geval van twijfels contact op met de Wallbox Service.

INSTALLATIE MET COPPER SB

Het bedraden van het systeem

Activering van instellingen

1. Zodra de bekabeling is voltooid, moet je de afsluitweerstand activeren. De eerste en de laatste oplader zullen altijd activerende (T) opladers zijn met niet-activerende (NT) opladers ertussen.



INSTALLATIE MET COPPER SB

Het bedraden van het systeem


- 2.** Zodra de afsluitweerstand zijn ingesteld, plaatst je de stroomkeuzeschakelaar van elke oplader volgens de informatie. De eerste oplader in de keten is de primaire oplader, de andere zijn secundair.

De **primaire oplader** wordt op positie 8 of 9 ingesteld.

De **secundaire opladers** worden op positie 0 ingesteld.

POSITIE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
MAX STROOM	*PS	6	10	13	16	20	25	32	*PS	*PS

- 3.** Voor een juiste instelling moet de gemeten **weerstand tussen CAN-H en CAN-L nabij de 60 Ohms liggen**. Controleer de bedrading en de T/NT configuratie als het daarvan afwijkt.



- 4.** Sluit het deksel van de oplader volgens de instructies in de betreffende **installatiehandleiding**.

INSTALLATIE MET COPPER SB

Stroomverdeling

Opladers toevoegen voor de toekomst:

Als je van plan bent om in de toekomst opladers aan het systeem toe te voegen, zijn er twee manieren waarop je het systeem nu kunt voorbereiden om het klaar te maken voor stroomverdeling.

Optie 1: Plaats een busonderbreker voor toekomstige opladers zoals weergegeven in het onderstaande aansluitschema van optie 1. Deze optie voorkomt dat de bestaande opladers opnieuw in gebruik moeten worden genomen en is daarom de aanbevolen optie.

Optie 2: Maak de bestaande bus kleiner om nieuwe oplader(s) toe te voegen, zoals weergegeven in het onderstaande bedradingsschema van optie 2.

1. Open de oplader volgens de installatiehandleiding van de Copper SB oplader.
2. Stel de afsluitweerstand in op NT, leg de contactbedrading aan zoals hierboven uitgelegd en sluit daarna de oplader.




Belangrijk

Nieuwe opladers kunnen overal worden geplaatst ten opzichte van de bestaande opladers zolang rekening wordt gehouden met deze regels:


- Je handhaaft de logica van de margrietschakeling.
- Je dient de polariteit van de bekabeling zoals hierboven beschreven onder "Installatie" op te volgen.

Waar een toekomstige oplader ook wordt geplaatst, de belangrijkste regel die moet worden gevolgd is de logica van de margrietschakeling. In de onderstaande afbeelding werd de nieuwe oplader bijvoorbeeld vóór de activerende oplader aan de rechterkant van de margrietschakeling geplaatst.

Optie 1:




Optie 2:




Dynamische stroomverdeling


Gereedschappen




Draad-
stripper




Snijtang




Boormachine M12 en
gatenzaag 25 mm




Platte
schroevendraaier




Verbindingskabel tussen
oplader en meter
(STP klasse 5E
500 m Max Lengte)



Snijder



Verbindingskabel tussen
oplader en lader
(UTP CAT 5E 250m
Max. lengte)



Tweepolige
hendelverbindingen
(voor kleine contact
draden)

Raadpleeg de **Copper SB installatiehandleiding** voor meer informatie over het gereedschap om de oplader te installeren.

INSTALLATIE MET COPPER SB


Dynamische stroomverdeling

Vóór de installatie


- Zorg dat de stroom is uitgeschakeld tijdens het installeren.
- Houd de contactdraden en de stroomdraden gescheiden.

Vorbereiden


- 1.** Open het deksel van de lader door de instructies te volgen in **Copper SB installatiehandleiding**.




- 2.** Verwijder de plastic uitsparing aan de onderkant van de oplader met behulp van een M12 boor



- 3.** Maak een gat in de doorvoertule met een platte schroevendraaier.



- 4.** Steek de **doorvoertule** in het gat aan de onderkant van de oplader.



INSTALLATIE MET COPPER SB

Dynamische stroomverdeling

Copper SB installatie

Installeer het apparaat volgens de instructies in de **Copper SB installatiehandleiding**.




Belangrijk

Zorg dat het deksel van de oplader geopend is.

Contactbedrading tussen de oplader en de meter

1. Zorg dat de stroom is uitgeschakeld tijdens het installeren.
2. Steek de twee contactdraden door de doorvoertule, één voor de contact met de meter en de andere voor de contact tussen de opladers.



3. Installeer de meter volgens de instructies in de meterbedrading handleiding die in het pakket is meegeleverd.
4. Verbind de meter en de oplader door het relevante schema hieronder te volgen, gebaseerd op het model van uw meter





Belangrijk


Het is vereist een STP klasse 5E-kabel te gebruiken. Gebruik slechts 1 draad van elk getwist paar en houd er rekening mee dat de contactbedrading niet langer dan 500 m mag zijn.

INSTALLATIE MET COPPER SB


Dynamische stroomverdeling




EM 112




EM 340



EM 330




N1 CT




! Raadpleeg de **bijlage** voor de EM330-configuratie (alleen met 400 A- en 600 A-klemmen).


SPM1-100-AC



Pro MOD2



Pro 380 MOD




Belangrijk

Vergeet niet om de compatibiliteitstabel van elke meter te controleren.

Dynamische stroomverdeling

Het bedraden van het systeem

1. Zorg dat de stroom is uitgeschakeld tijdens het installeren.
2. Controleer de positie van CAN - L en CAN - H aangegeven boven de aansluiting.
Onthoud: de volgorde in de aansluiting kan per product verschillen.
3. Zodra je de aansluiting hebt gevonden, begin je met de bekabeling van de primaire oplader (de eerste van de keten). Gebruik een UTP 5E kabel (een paar), steek dan een van de kabels in CAN-L en de andere in CAN-H. Sluit daarna de andere opladers van de keten aan volgens het onderstaande schema. Zoals je kunt zien hebben alle opladers CAN-L en een CAN-H in- en uitgang, behalve de eerste en de laatste.



Belangrijk

- Zorg ervoor dat alle CAN-L aangesloten zijn op de respectievelijke CAN-L aansluiting van alle opladers. Doe hetzelfde voor de CAN-H.
- Stroomverdeling werkt tot 25 opladers per installatie. Daarvan is er één primair en 24 secundair. De maximale afstand die de contactbedrading kan bereiken is 250 m.


	CAN-L	CAN-H
CAN-L	✓	×
CAN-H	×	✓

Opmerking: Alleen max. stroom > 6A per fase wordt geaccepteerd voor een correcte prestatie. Neem in geval van twijfels contact op met de Wallbox Service.

Dynamische stroomverdeling

Activering van instellingen

1. Zodra de bekabeling klaar is, moet je de afsluitweerstand activeren. Stel eerst RS485 in op T, alleen voor de oplader die is aangesloten op de meter. Stel daarna de CAN-bus in, de eerste en laatste oplader zijn altijd afsluitend (T) met niet afsluitende (NT) opladers ertussen.



INSTALLATIE MET COPPER SB

Dynamische stroomverdeling


- 2.** Zodra de afsluitweerstand is ingesteld, plaatst je de stroomkeuzeschakelaar van elke oplader volgens de informatie. De eerste oplader in de keten is de primaire oplader, de andere zijn secundair.

De **primaire oplader** wordt op positie 8 of 9 ingesteld.

De **secundaire opladers** worden op positie 0 ingesteld.

POSITIE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
MAX STROOM	*PS	6	10	13	16	20	25	32	*PS	*PS

- 3.** Voor een juiste instelling moet de gemeten **weerstand tussen CAN-H en CAN-L nabij de 60 Ohms liggen**. Controleer de bedrading en de T/NT configuratie als het daarvan afwijkt.



- 4.** Sluit het deksel van de oplader volgens de instructies in de betreffende **installatiehandleiding**.

Dynamische stroomverdeling

Opladers toevoegen voor de toekomst:

Als je van plan bent om in de toekomst opladers aan het systeem toe te voegen, zijn er twee manieren waarop je het systeem nu kunt voorbereiden om het klaar te maken voor dynamische stroomverdeling.

Optie 1: Plaats een busonderbreker voor toekomstige opladers zoals weergegeven in het onderstaande aansluitschema van optie 1. Deze optie voorkomt dat de bestaande opladers opnieuw in gebruik moeten worden genomen en is daarom de aanbevolen optie.

Optie 2: Maak de bestaande bus kleiner om nieuwe oplader(s) toe te voegen, zoals weergegeven in het onderstaande bedradingsschema van optie 2.

1. Open de oplader volgens de installatiehandleiding van de Copper SB oplader.
2. Stel de afsluitweerstand in op NT, leg de contactbedrading aan zoals hierboven uitgelegd en sluit daarna de oplader.




Belangrijk

Nieuwe opladers kunnen overal worden geplaatst ten opzichte van de bestaande opladers zolang rekening wordt gehouden met deze regels:


- Je handhaaft de logica van de margrietschakeling.
- Je dient de polariteit van de bekabeling zoals hierboven beschreven onder "Installatie" op te volgen.

Waar een toekomstige oplader ook wordt geplaatst, de belangrijkste regel die moet worden gevolgd is de logica van de margrietschakeling. In de onderstaande afbeelding werd de nieuwe oplader bijvoorbeeld vóór de activerende oplader aan de rechterkant van de margrietschakeling geplaatst.

Optie 1:




Optie 2:




Zodra je de uitbreiding van de bestaande installatie hebt voltooid, ga je verder met de stappen op de volgende pagina om de opladers in te stellen.

INSTALLATIE MET QUASAR V2H


Gereedschappen




Draad-
stripper




Snijtang




Boormachine
gatenzaag 25 mm



Platte
Schroevendraaier
6 mm



Verbindingskabel tussen
oplader en meter
(STP klasse 5E
500 m Max Lengte)




Torx T10

Raadpleeg de **Quasar installatiehandleiding** voor meer informatie over het gereedschap om de lader te installeren.

INSTALLATIE MET QUASAR V2H

Plaats de energiemeter achter de netvoeding en voor de zekeringsbox.




INSTALLATIE MET QUASAR V2H

Voorbereiden


Zorg dat de stroom is uitgeschakeld tijdens het installeren. Installeer het apparaat volgens de instructies in de **Quasar installatiehandleiding**.

Installatie


- 1.** Verwijder de schroeven om het contactklepje te openen.




- 2.** Verwijder de uitsparing aan de onderkant van de oplader met een 25 mm boor.



- 3.** Gebruik de platte schroevendraaier, maak een inkeping in de doorvoertule met 3 uitgangen.




- 4.** Steek de doorvoertule in het gat van het contactklepje.



INSTALLATIE MET QUASAR V2H

Contactbedrading tussen de oplader en de meter

1. Steek de contactdraad door de doorvoertule.



2. Installeer de meter volgens de instructies in de meterbedrading handleiding die in het pakket is meegeleverd.
3. Sluit de meter en de oplader aan volgens het onderstaande schema, afhankelijk van het model van uw meter.



Belangrijk

Het is vereist een STP klasse 5E kabel te gebruiken, gebruik slechts 1 draad van elk getwist paar. Onthoud dat de contactbedrading niet langer dan 500 m mag zijn.




Belangrijk


Onthoud dat je slechts één gat van de doorvoertule met 3 uitgangen moet gebruiken voor elke contactlijn.

INSTALLATIE MET QUASAR V2H


EM 112





EM 340



EM 330




N1 CT




! Raadpleeg de **bijlage** voor de EM330-configuratie (alleen met 400 A- en 600 A-klemmen).

Pro MOD2



Pro 380 MOD




Belangrijk

Vergeet niet om de compatibiliteitstabel van elke meter te controleren.


INSTALLATIE MET QUASAR V2H

Activering van de afsluitweerstand en configuratie van de stroomkeuzeschakelaar

- 1.** Koppel de contactaansluiting aan het bord. Raadpleeg de onderstaande afbeelding.




- 2.** Zet de draaischakelaar in een stand tussen 1 en 7, afhankelijk van de maximale stroom die vanuit het oplaadnetwerk kan worden geleverd.



Zie onderstaande matrix. Deze waarde moet de laagste zijn van de nominale stroom van de hoofdschakelaar MCB (niet de RCD) en het contracttarief.

POSITIE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
STROOM (A)	R	6	10	13	16	20	25	32	R	R

- 3.** Sluit het contactklepje en draai de schroeven vast.




Opmerking: Alleen max. stroom > 6A per fase wordt geaccepteerd voor een correcte prestatie. Neem in geval van twijfels contact op met de Wallbox Service.

Aan de slag

Belangrijke opmerkingen

- A.** Installeer de oplader volgens de instructies die in de **installatiehandleiding** van de oplader staan vermeldt. Raadpleeg de gebruikershandleiding op de **Wallbox Academy pagina** voor meer informatie.
- B.** Alleen energiemeters van Wallbox zijn geschikt voor de Wallbox-opladers.
- C.** Installaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel in overeenstemming met de geldende plaatselijke voorschriften..
- D.** Update de Wallbox-oplader met de nieuwste softwareversie voordat je de energiemeter installeert. Raadpleeg de instructies voor het updaten van de oplader op de **Wallbox Academy** pagina voor meer informatie.
- E.** Zorg dat de oplader is uitgeschakeld en verwijder het deksel voor je de energiemeter aansluit. Sluit na de installatie de oplader goed af.
- F.** Na installatie van de oplader, sluit je de energiemeter aan voordat je de oplader sluit. Als de energiemeter moet worden aangesloten op een eerder geïnstalleerde oplader, open je deze om de energiemeter aan te sluiten.


In de verpakking



Energimeter



Doorvoertule



Bedradingsgids meter

INSTALLATIE MET PULSAR MAX

Aan de slag

Algemene kenmerken

	Power Boost	Eco-Smart	Stroom verdeling	Dynamische stroom verdeling
Primaire opladers	1	1	1	1
Secondaire opladers	-	-	1-24	1-24
Contactprotocol	Modbus RTU	Modbus RTU	Modbus RTU	Modbus RTU
Maximale totale lengte tussen de eerste en de laatste oplader van de keten	-	-	250 m	250 m
Maximale lengte tussen de bedrading van de primaire oplader en de energiemeter	500 m	500 m	-	500 m
Activering van opladers	1	1	2	2
Maximaal configureerbare fasestroom	Minimum tussen nominale hoofdschakelaar (MCB) en contracttarief	Minimum tussen nominale hoofdschakelaar (MCB) en contracttarief	Minimum tussen nominale hoofdschakelaar (MCB) en contracttarief	Minimum tussen nominale hoofdschakelaar (MCB) en contracttarief
Configureerbare installatie maximale stroom	Installatie nominale hoofdschakelaar (MCB)	Installatie nominale hoofdschakelaar (MCB)	Installatie nominale hoofdschakelaar (MCB)	Installatie nominale hoofdschakelaar (MCB)
myWallbox	Super admin of admin-account en basisabonnement	Super admin of admin-account en basisabonnement	Super admin of admin-account en basisabonnement	Super admin of admin-account en standaardabonnement


Compatibiliteitstabel meter

Meters	Power Boost	Eco-Smart	Dynamische stroomverdeling
EM340	✓	✓	✓
EM112	✓	✓	✓
SPM1-100-AC	✓	✗	✓
EM330 CTA 5X 250 A 5A	✓	✓	✓
EM330 CTA 6X 400 A 5A	✓	✓	✓
EM330 CTD-6S 600 5A	✓	✓	✓
N1CT	✓	✓	✓
PRO2 MOD	✓	✓	✓
PRO380 MOD	✓	✓	✓


INSTALLATIE MET PULSAR MAX

Power Boost en Eco-Smart


Gereedschappen




Snijtang




Stanleymes



Platte
Schroevendraaier
6 mm



Draad-
stripper




Verbindingskabel tussen
oplader en meter
(STP klasse 5E 500 m
Max lengte)

Raadpleeg de **Pulsar Max installatiehandleiding** voor meer informatie over het gereedschap om de oplader te installeren.

INSTALLATIE MET PULSAR PLUS

Power Boost en Eco-Smart

Plaats de energiemeter achter de netvoeding en voor de zekeringsbox.



INSTALLATIE MET PULSAR MAX


Power Boost en Eco-Smart

Vóór de installatie

- Zorg dat de stroom is uitgeschakeld tijdens het installeren.
- Houd de contactdraden en de stroomdraden gescheiden.

Vorbereiden

- 1.** Maak een gat in het midden van de doorvoertule, met een kleine platte schroevendraaier.



INSTALLATIE MET PULSAR MAX

Power Boost en Eco-Smart

Pulsar Max Installatiehandleiding

Installeer de oplader volgens de instructies van de **Pulsar Max installatiehandleiding**.




Belangrijk

Zorg dat het deksel van de oplader geopend is.

Contactbedrading tussen de oplader en de meter

- 1.** Zorg dat de stroom is uitgeschakeld tijdens het installeren.
- 2.** Steek de contactdraad door de doorvoertule.



- 3.** Installeer de meter volgens de instructies in de meterbedrading handleiding die in het pakket is meegeleverd.
- 4.** Verbind de meter en de oplader door het relevante schema hieronder te volgen, gebaseerd op het model van uw meter



Belangrijk

Het is vereist een STP klasse 5E-kabel te gebruiken. Gebruik slechts 1 draad van elk getwist paar en houd er rekening mee dat de contactbedrading niet langer dan 500 m mag zijn.





Belangrijk


Plaats slechts één kabel voor elke doorvoertule.

INSTALLATIE MET PULSAR MAX


Power Boost en Eco-Smart




EM 340



EM 112




EM 330




! Raadpleeg de **bijlage** voor de EM330-configuratie (alleen met 400 A- en 600 A-klemmen).


N1 CT




SPM1-100-AC



Pro MOD2



Pro 380 MOD



Belangrijk


Vergeet niet om de compatibiliteitstabel van elke meter te controleren.

INSTALLATIE MET PULSAR MAX

Power Boost en Eco-Smart

Activering van de afsluitweerstand en configuratie van de stroomkeuzeschakelaar

1. Zet de PWR BOOS schakelaar in positie T.
2. Zet de draaischakelaar in een stand tussen 1 en 7, afhankelijk van de maximale stroom die vanuit het oplaadnetwerk kan worden geleverd.



3. Zie onderstaande matrix. Deze waarde moet de laagste zijn van de nominale stroom van de hoofdschakelaar MCB (niet de RCD) en het gecontracteerde tarief.

POSITIE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
STROOM (A)	R	6	10	13	16	20	25	32	R	R


Opmerking: Alleen max. stroom > 6A per fase wordt geaccepteerd voor een correcte prestatie. Neem in geval van twijfel contact op met de Wallbox Service.

4. Sluit het deksel van de oplader volgens de instructies in de installatiehandleiding.


INSTALLATIE MET PULSAR MAX

Stroomverdeling


Gereedschappen




Draad-
stripper




Snijtang




Platte
schroevendraaier



Verbindingskabel tussen
oplader en lader
(UTP of STP CAT 5E
250 m Max lengte)



Snijder



Driepolige
hendelverbindingen
(voor kleine contact
draden)



De installateur moet beslissen of de installatie een UTP of STP 3de draad vereist die als referentie (GND) moet worden gebruikt.

Raadpleeg de **Pulsar Max installatiehandleiding** voor meer informatie over het gereedschap om de oplader te installeren.

INSTALLATIE MET PULSAR MAX

Stroomverdeling




Pulsar Max is niet geschikt voor de Pulsar Plus, Commander 2 en Copper SB, dus de stroomverdelingsfunctie mag niet met andere opladers worden gebruikt.

Vóór de installatie

- Zorg dat de stroom is uitgeschakeld tijdens het installeren.
- Houd de contactdraden en de stroomdraden gescheiden.

Vorbereiden

- 1.** Maak een gat in het midden van de doorvoertule, met een kleine platte schroevendraaier.



INSTALLATIE MET PULSAR MAX

Stroomverdeling


Het bedraden van het systeem

1. Zorg dat de stroom is uitgeschakeld tijdens het installeren.
2. Steek de contactdraad (UTP of STP 5E kabel) door de doorvoertule.




3. Controleer de positie van de 6 pins-aansluiting.


Enkele fase



Drie fasen



4. Zodra je de aansluiting hebt gevonden, begint je met de bekabeling van de eerste oplader van de keten. Raadpleeg de sectie Gereedschap om na te gaan of je een derde draad (GND) moet gebruiken.



Belangrijk

- Stroomverdeling werkt tot 25 opladers per installatie. Daarvan is er één primair en 24 secundair. De maximale afstand die de contactbedrading kan bereiken is 250 m.

Opmerking: Alleen max. stroom > 6A per fase wordt geaccepteerd voor een correcte prestatie. Neem in geval van twijfels contact op met de Wallbox Service.


Raadpleeg de **installatiehandleiding** voor meer informatie.

INSTALLATIE MET PULSAR MAX

Het bedraden van het systeem

Activering van instellingen

1. Zodra de bekabeling is voltooid, moet je de afsluitweerstand activeren. De eerste en de laatste oplader zullen altijd activerende (T) opladers zijn met niet-activerende (NT) opladers ertussen.



INSTALLATIE MET PULSAR MAX

Het bedraden van het systeem

- 2.** Zodra de afsluitweerstand zijn ingesteld, plaatst je de stroomkeuzeschakelaar van elke oplader volgens de informatie. Zet de draaischakelaar in een positie tussen 1 en 7, afhankelijk van de maximale stroom die vanuit het oplaadnetwerk kan worden geleverd.

POSITIE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
MAX STROOM	R	6	10	13	16	20	25	32	R	R



Belangrijk

Zorg ervoor dat de keuzeschakelaar niet op 0, 8 en 9 staat.

- 3.** Sluit het deksel van de oplader volgens de instructies in de betreffende **installatiehandleiding**.

INSTALLATIE MET PULSAR MAX

Stroomverdeling

Opladers toevoegen voor de toekomst:

Als je van plan bent om in de toekomst opladers aan het systeem toe te voegen, zijn er twee manieren waarop je het systeem nu kunt voorbereiden om het klaar te maken voor stroomverdeling.

Optie 1: Plaats een busonderbreker voor toekomstige opladers zoals weergegeven in het onderstaande aansluitschema van optie 1. Deze optie voorkomt dat de bestaande opladers opnieuw in gebruik moeten worden genomen en is daarom de aanbevolen optie.

Optie 2: Maak de bestaande bus kleiner om nieuwe oplader(s) toe te voegen, zoals weergegeven in het onderstaande bedradingsschema van optie 2.

1. Open de oplader volgens de installatiegids van de Pulsar Max oplader.
2. Stel de afsluitweerstand PWR SHR in op NT, leg de contactbedrading aan zoals hierboven uitgelegd en sluit daarna de oplader.




Belangrijk

Nieuwe opladers kunnen overal worden geplaatst ten opzichte van de bestaande opladers zolang rekening wordt gehouden met deze regels:


- Je handhaaft de logica van de margrietschakeling.
- Je dient de polariteit van de bekabeling zoals hierboven beschreven onder "Installatie" op te volgen.

Waar een toekomstige oplader ook wordt geplaatst, de belangrijkste regel die moet worden gevolgd is de logica van de margrietschakeling. In de onderstaande afbeelding werd de nieuwe oplader bijvoorbeeld vóór de activerende oplader aan de rechterkant van de margrietschakeling geplaatst.

Optie 1:




Optie 2:




Dynamische stroomverdeling


Gereedschappen




Draad-
stripper




Snijtang




Platte
schroevendraaier




Verbindingskabel tussen
oplader en meter
(STP klasse 5E
500 m Max Lengte)



Snijder



Verbindingskabel tussen
oplader en lader
(UTP of STP CAT 5E
250 m Max lengte)



Driepolige
hendelverbindingen
(voor kleine contact
draden)



De installateur moet beslissen of de installatie een UTP of STP 3de draad vereist die als referentie (GND) moet worden gebruikt.

Raadpleeg de **Pulsar Max installatiehandleiding** voor meer informatie over het gereedschap om de oplader te installeren.

INSTALLATIE MET PULSAR MAX

Dynamische stroomverdeling




Pulsar Max is niet geschikt voor de Pulsar Plus, Commander 2 en Copper SB, dus de dynamische stroomverdelingsfunctie mag niet met andere opladers worden gebruikt.

Vóór de installatie

- Zorg dat de stroom is uitgeschakeld tijdens het installeren.
- Houd de contactdraden en de stroomdraden gescheiden.

Vorbereiden

- 1.** Maak een gat in het midden van de doorvoertule, met een kleine platte schroevendraaier.



INSTALLATIE MET PULSAR MAX

Dynamische stroomverdeling

Pulsar Max Installatiehandleiding

Installeer de oplader volgens de instructies van de Pulsar Max installatiehandleiding.




Belangrijk

Zorg dat het deksel van de oplader geopend is.

Contactbedrading tussen de oplader en de meter

- 1.** Zorg dat de stroom is uitgeschakeld tijdens het installeren.
- 2.** Steek de twee contactdraden door de doorvoertule, één voor de contact met de meter en de andere voor de contact tussen de oplader.



- 3.** Installeer de meter volgens de instructies in de meterbedrading handleiding die in het pakket is meegeleverd.
- 4.** Verbind de meter en de oplader door het relevante schema hieronder te volgen, gebaseerd op het model van uw meter



Belangrijk

Voor de contact met de meter is het vereist STP klasse 5E kabel te gebruiken en in gedachten te houden dat de contactbedrading niet langer dan 500 meter mag zijn.




Belangrijk


Voor de contact tussen opladers is het vereist om UTP of STP klasse te gebruiken en in gedachten te houden dat alle opladers keten niet meer dan 250 meter mag zijn.

INSTALLATIE MET PULSAR MAX


Dynamische stroomverdeling




EM 340




EM 112



EM 330




N1 CT




! Raadpleeg de **bijlage** voor de EM330-configuratie (alleen met 400 A- en 600 A-klemmen).


SPM1-100-AC



Pro MOD2



Pro 380 MOD



Belangrijk

Vergeet niet om de compatibiliteitstabel van elke meter te controleren.


INSTALLATIE MET PULSAR MAX

Dynamische stroomverdeling


Het bedraden van het systeem

1. Zorg dat de stroom is uitgeschakeld tijdens het installeren.
2. Controleer de positie van de 6 pins-aansluiting.


Enkele fase



Drie fasen



3. Zodra je de aansluiting hebt gevonden, begint je met de bekabeling van de eerste oplader van de keten. Raadpleeg de sectie Gereedschap om na te gaan of je een derde kabel (GND) moet gebruiken.



Belangrijk

- Dynamische stroomverdeling werkt tot 25 opladers per installatie. Daarvan is er één primair en 24 secundair. De maximale afstand die de contactbedrading kan bereiken is 250 m.

Opmerking: Alleen max. stroom > 6A per fase wordt geaccepteerd voor een correcte prestatie. Neem in geval van twijfels contact op met de Wallbox Service.


Raadpleeg de **installatiehandleiding** voor meer informatie.

INSTALLATIE MET PULSAR MAX

Dynamische stroomverdeling

Activering van instellingen

1. Zodra de bekabeling klaar is, moet je de afsluitweerstand activeren. Stel eerst PWR BOOS in op T, alleen voor de oplader die is aangesloten op de meter. Stel daarna de PWR SHR in, de eerste en laatste oplader zijn altijd activerende (T) met niet-activerende (NT) opladers ertussen.



Dynamische stroomverdeling

2. Zodra de afsluitweerstand is ingesteld, plaatst je de stroomkeuzeschakelaar van elke oplader volgens de informatie. Zet de draaischakelaar in een positie tussen 1 en 7, afhankelijk van de maximale stroom die vanuit het oplaadnetwerk kan worden geleverd.

POSITIE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
MAX STROOM	R	6	10	13	16	20	25	32	R	R



Belangrijk

Zorg ervoor dat de keuzeschakelaar niet op 0, 8 en 9 staat.

3. Sluit het deksel van de oplader volgens de instructies in de betreffende **installatiehandleiding**.

Dynamische stroomverdeling

Opladers toevoegen voor de toekomst:

Als je van plan bent om in de toekomst opladers aan het systeem toe te voegen, zijn er twee manieren waarop je het systeem nu kunt voorbereiden om het klaar te maken voor dynamische stroomverdeling.

Optie 1: Plaats een busonderbreker voor toekomstige opladers zoals weergegeven in het onderstaande aansluitschema van optie 1. Deze optie voorkomt dat de bestaande opladers opnieuw in gebruik moeten worden genomen en is daarom de aanbevolen optie.

Optie 2: Maak de bestaande bus kleiner om nieuwe oplader(s) toe te voegen, zoals weergegeven in het onderstaande bedradingsschema van optie 2.

1. Open de oplader volgens de installatiegids van de Pulsar Max oplader.
2. Stel de afsluitweerstand PWR SHR in op NT, leg de contactbedrading aan zoals hierboven uitgelegd en sluit daarna de oplader.




Belangrijk

Nieuwe opladers kunnen overal worden geplaatst ten opzichte van de bestaande opladers zolang rekening wordt gehouden met deze regels:


- Je handhaaft de logica van de margrietschakeling.
- Je dient de polariteit van de bekabeling zoals hierboven beschreven onder "Installatie" op te volgen.

Waar een toekomstige oplader ook wordt geplaatst, de belangrijkste regel die moet worden gevolgd is de logica van de margrietschakeling. In de onderstaande afbeelding werd de nieuwe oplader bijvoorbeeld vóór de activerende oplader aan de rechterkant van de margrietschakeling geplaatst.

Optie 1:



Optie 2:



Open deze bestaande
opladers

Nieuwe lader als (T)


CONFIGURATIE

Power Boost

Power Boost aanzetten



Volg deze stappen om Power Boost te activeren zodra je de oplader en de geschikte energiemeter hebt geïnstalleerd:

- 1.** Zorg dat je Wallbox-oplader en myWallbox mobiele app over de laatste beschikbare versie beschikken (je kunt de versie checken in de Play Store of App Store).
- 2.** Maak verbinding met je oplader via Bluetooth.
- 3.** Log in de myWallbox app met je inloggegevens, of [meld je aan](#) als je nog geen account hebt. Als je lader een Commander 2 is, kun je Power Boost direct op het touchscreen instellen.




CONFIGURATIE Power Boost

- 4.** Selecteer de oplader waarvoor je Power Boost wilt inschakelen en blijf tijdens alle volgende stappen binnen het Bluetooth-bereik van de oplader. Als je de oplader nog niet aan je myWallbox-account hebt gelinkt, volg dan [deze instructies](#) om dat te doen.
- 5.** Ga naar Instellingen nadat de synchronisatie tussen je oplader en de app is voltooid.




CONFIGURATIE Power Boost

6. Klik daarna op upgrades.



7. Klik op het pictogram Power Boost.




CONFIGURATIE

Power Boost

- 8.** Schakel de functie Power Boost in door de knop in de positie AAN te zetten. Specificeer in het veld Max. stroom per fase de nominale stroom van de hoofdschakelaar of de onderschreven stroom (in ampère), afhankelijk van welke de laagste is. Klik daarna op Power Boost inschakelen.

Belangrijk

Alleen een maximale stroom per fase van meer dan 6 ampère wordt geaccepteerd voor correcte prestaties. Neem in geval van twijfel contact op met de Wallbox Service.



Probleemoplossing in het geval je het Power Boost-pictogram niet kunt selecteren


1. Zet de oplader uit en aan.
2. Controleer of alle kabels correct zijn geïnstalleerd.
3. Controleer of de juiste kabeltype is gebruikt.
4. Controleer of de schakelaar correct staat op "T" of "NT".
5. Controleer of de [software](#) van de oplader actueel is.
6. Zorg dat je verbonden bent via Bluetooth.

CONFIGURATIE Eco-Smart

Eco-Smart inschakelen

Volg deze stappen om Eco-Smart te activeren na installatie van de oplader en de geschikte energiemeter:

- 1.** Zorg dat je Wallbox-oplader en myWallbox mobiele app over de laatste beschikbare versie beschikken (je kunt de versie checken in de Play Store of App Store).
- 2.** Maak verbinding met je oplader via Bluetooth.
- 3.** Log in de myWallbox app met je inloggegevens, of [meld je aan](#) als je nog geen account hebt.




CONFIGURATIE Eco-Smart

- 4.** Selecteer op het scherm van de oplader, de oplader waarvoor je de Eco-Smart functie wilt activeren. Als je de oplader nog niet aan je myWallbox-account hebt gelinkt, volg dan [deze instructies](#) om dat te doen.




- 5.** Zodra de synchronisatie is voltooid, tik op het tandwielletje om naar de instellingen te gaan.




CONFIGURATIE Eco-Smart

6. Klik op upgrades.




7. Het is aan te bevelen [Power Boost](#) (1) te activeren voordat je Eco-Smart inschakelt. Wanneer Power Boost is geactiveerd, tik op Eco-Smart (2) om naar de instellingen te gaan.




CONFIGURATIE Eco-Smart

- 8.** Tik op "Laten we beginnen" om Eco-Smart te gaan gebruiken.




- 9.** Zet de Eco-Smartoptie aan door de knop in de AAN-positie te zetten.



CONFIGURATIE Eco-Smart

- 10.** Je hebt nu de keuze om twee Eco-Smart-modi te selecteren. Selecteer de modus die je wilt gebruiken, Eco of Volledig groen.



- 11.** Klik daarna op opslaan. De Eco-Smartoptie is nu geactiveerd met de door jou geselecteerde modus.

Stappen voor probleemoplossing in het geval dat het Eco-Smart-pictogram niet kan worden geselecteerd


1. Zet de oplader uit en aan.
2. Controleer of al de kabels correct zijn geïnstalleerd.
3. Controleer of de juiste kabeltype is gebruikt.
4. Controleer of de schakelaar correct staat op "T" of "NT".
5. Controleer of de [software](#) van de oplader actueel is.
6. Zorg dat je verbonden bent door Bluetooth te gebruiken.

CONFIGURATIE V2H

Inschakelen voertuig thuis

Volg deze stappen om voertuig thuis voor je Quasar te activeren:

- 1.** Zorg dat je Wallbox-oplader en myWallbox mobiele app over de laatste beschikbare versie beschikken (je kunt de versie checken in de Play Store of App Store).
- 2.** Maak verbinding met je oplader via Bluetooth.
- 3.** Log in de myWallbox app met je inloggegevens, of [meld je aan](#) als je nog geen account hebt.




CONFIGURATIE V2H

- 4.** Selecteer de oplader en blijf binnen het Bluetooth-bereik tijdens alle volgende stappen. Als je de oplader nog niet aan je myWallbox-account hebt gelinkt, volg dan [deze instructies](#) om dat te doen.




- 5.** Om voertuig thuis te activeren, moet je eerst Power Boost inschakelen. Raadpleeg het [Power Boost artikel](#) voor meer informatie hoe het te activeren.



CONFIGURATIE V2H


- 6.** Zodra je Power Boost correct hebt geconfigureerd en de synchronisatie tussen de oplader en de app is voltooid (het oplaadwiel wordt groen), gaat naar Instellingen.

- 7.** Klik op upgrades.




CONFIGURATIE V2H

8. Klik daarna op voertuig thuis.




9. Zet de voertuig thuis-optie aan door de knop in de AAN-positie te zetten.




CONFIGURATIE V2H

- 10.** Specificeer in Max stroom per installatiefase (in ampère) de nominale stroom van de hoofdschakelaar. De opgegeven waarde moet gelijk zijn aan of groter zijn dan het MAX. STROOM PER FASE (in ampère) ingesteld voor Power Boost.ost. Klik daarna op opslaan.




- 11. GEVAL 1:** Als de Max stroom per fase van de installatie groter is dan de Power Boost stroom, moet je de functie preventieve ontlading inschakelen. Hierna klik je op opslaan en voertuig thuis zal volledig geconfigureerd zijn.




CONFIGURATIE V2H

- 11. GEVAL 2:** Als de Max stroom per fase ingesteld in Voertuig thuis gelijk is aan de Power Boost stroom per fase, klik dan op OPSLAAN en voertuig thuis zal geactiveerd worden.



- 11. GEVAL 3:** Als Max Stroom per fase van de installatie ingesteld in Voertuig thuis lager is dan Power Boost stroom per fase, zul je niet in staat zijn om deze configuratie op te slaan en zal een foutmelding verschijnen. Stel een waarde in die groter of gelijk is aan de Power Boost stroom per fase om het voertuig thuis in te schakelen.



Stappen voor probleemoplossing ingeval het pictogram voertuig thuis niet kan worden geselecteerd

1. Zet de oplader uit en aan.
2. Controleer of alle kabels correct zijn geïnstalleerd.
3. Controleer of de juiste kabeltype is gebruikt.
4. Controleer of de schakelaar correct staat op "T" of "NT".
5. Controleer of de [software](#) van de oplader actueel is.
6. Zorg dat je verbonden bent via Bluetooth.


CONFIGURATIE

Stroomverdeling

Stroomverdeling inschakelen

Volg deze stappen om de stroomverdeling te activeren voor de oplader.


- 1.** Zorg dat je Wallbox-oplader en myWallbox mobiele app over de laatste beschikbare versie beschikken (je kunt de versie checken in de Play Store of App Store).
- 2.** Maak verbinding met je oplader via Bluetooth.
- 3.** Log in de myWallbox app met je inloggegevens, of [meld je aan](#) als je nog geen account hebt.




CONFIGURATIE

Stroomverdeling

- 4.** Met **Pulsar Plus**, **Commander 2** en **Copper SB** kies je de primaire oplader van de keten en blijf je binnen zijn Bluetooth-bereik tijdens alle volgende stappen. Kies met **Pulsar Max**, een oplader van de keten. Als je de oplader nog niet aan je myWallbox-account hebt gelinkt, volg dan [deze instructies](#) om je oplader toe te voegen..




- 5.** Zodra de oplader en myWallbox App gesynchroniseerd zijn (het oplaadwiel wordt groen op de app), gaat naar instellingen.




CONFIGURATIE

Stroomverdeling

6. Klik op upgrades.




7. Klik vervolgens op het pictogram stroomverdeling.




CONFIGURATIE

Stroomverdeling

- 8.** Geef het aantal opladers aan dat op de installatie aanwezig is. Specificeer in het veld Max. stroom per fase de max. nominale stroom van de geïnstalleerde beveiliging (MCB) om alle opladers te beschermen. Let op dat alleen maximale stroom van meer dan 6 ampère wordt geaccepteerd voor correcte prestaties. Neem in geval van twijfel contact op met de Wallbox Service.




- 9.** Bepaal de Min. stroom per oplader (in ampère) die elke oplader zal gebruiken.



CONFIGURATIE

Stroomverdeling

- 10.** Zodra je alle stappen hebt doorlopen, klikt je op opslaan en zorg ervoor dat de status "Primaire lader met alle secundaire opladers gekoppeld" verschijnt.



Stappen voor probleemoplossing ingeval het pictogram stroomverdeling niet kan worden geselecteerd


1. Zet de oplader uit en aan.
2. Controleer of alle kabels correct zijn geïnstalleerd.
3. Controleer of de juiste kabeltype is gebruikt.
4. Controleer of de schakelaar correct staat op "T" of "NT".
5. Controleer of de [software](#) van de oplader actueel is.
6. Zorg dat je verbonden bent via Bluetooth.

CONFIGURATIE

Dynamische stroomverdeling

Dynamische stroomverdeling inschakelen


- 1.** Zorg dat je Wallbox-oplader en myWallbox mobiele app over de laatste beschikbare versie beschikken (je kunt de versie checken in de Play Store of App Store).
- 2.** Maak verbinding met je oplader via Bluetooth.
- 3.** Log in de myWallbox app met je inloggegevens, of [meld je aan](#) als je nog geen account hebt. Als je lader een Commander 2 is, kun je ook de dynamische stroomverdeling direct op het touchscreen instellen.




CONFIGURATIE

Dynamische stroomverdeling

- 4.** Selecteer de oplader die met de meter is verbonden en blijf tijdens alle volgende stappen binnen het Bluetooth-bereik. Als je de oplader nog niet aan je myWallbox-account hebt gelinkt, volg dan [deze instructies](#) om dat te doen.




- 5.** Zodra de oplader en myWallbox App gesynchroniseerd zijn, ga je naar Instellingen.




CONFIGURATIE

Dynamische stroomverdeling

6. Klik op upgrades.



7. Klik op het pictogram stroomverdeling.



CONFIGURATIE

Dynamische stroomverdeling

- 8.** Geef het aantal opladers aan dat in de installatie aanwezig is. Specificeer in het veld Max. stroom per fase de max. nominale stroom van de geïnstalleerde beveiliging (MCB) om alle opladers te beschermen. Let erop dat alleen Max. stroom per fase van meer dan 6 ampère wordt geaccepteerd voor correcte prestaties. Neem in geval van twijfels contact op met de Wallbox Service.
- 9.** Bepaal de Min. stroom per oplader (in ampère) die elke oplader zal gebruiken.


The screenshot shows the 'Power sharing' configuration screen. The 'Status' is 'Primary charger with some secondary chargers not paired'. The 'Number of chargers' is set to 1, and this field is highlighted with a red rectangle. Below it, the 'Max. current per phase' is set to 0. The 'Min. current per charger' is set to 6A. The 'Dynamic power sharing' toggle is turned on. The 'Building breaker max current' is 1111 and the 'Subscribed power' is 0. A green 'Save' button is at the bottom.

The screenshot shows the 'Power sharing' configuration screen. The 'Status' is 'Primary charger with some secondary chargers not paired'. The 'Number of chargers' is set to 1. The 'Max. current per phase' is set to 0. The 'Min. current per charger' is set to 10A, and this field is highlighted with a red rectangle. The 'Dynamic power sharing' toggle is turned on. The 'Building breaker max current' is 1111 and the 'Subscribed power' is 0. A green 'Save' button is at the bottom.


CONFIGURATIE

Dynamische stroomverdeling

- 10.** Zet de dynamische stroomverdeling aan. Specificeer de maximale stroomsterkte van de zekeringautomaat (in ampère) en het onderschreven vermogen (in kVa).



- 11.** Klik op opslaan en controleer of de status "Primaire oplader met alle secundaire opladers gekoppeld" verschijnt.



Stappen voor probleemoplossing ingeval het pictogram stroomverdeling niet kan worden geselecteerd

1. Zet de oplader uit en aan.
2. Controleer of alle kabels correct zijn geïnstalleerd.
3. Controleer of de juiste kabeltype is gebruikt.
4. Controleer of de schakelaar correct staat op "T" of "NT".
5. Controleer of de [software](#) van de oplader actueel is.
6. Zorg dat je verbonden bent via Bluetooth.


Bijlage

INSTALLATIE MET PULSAR PLUS,
COMMANDER 2, QUASAR EN COPPER SB


Toepasbaar op Power Boost, Eco-Smart, V2H, Dynamische stroomverdeling

EM330 Configuratie (Alleen voor 400 A- en 600 A-klemmen)


- 1.** Druk gedurende 1,5 seconde op de middelste knop om het wachtwoordbevestigingsscherm te openen.




- 2.** Het vooraf ingestelde wachtwoord is 0000. Druk tegelijkertijd op de linker en de rechter knop om te bevestigen.



- 3.** Gebruik de rechter en de linker knop om omhoog en omlaag door het menu te scrollen. Scroll omhoog naar het menu "Ct rAt lo". Druk 1,5 seconden op de knop in het midden om de waarde aan te passen met de linker- en rechterknop. Stel in op 80 voor de 400 A-klem of op 120 voor de 600 A-klem. Druk op de knop in het midden om de waarde te bevestigen.



- 4.** Scroll omlaag naar de optie "Einde" en druk op enter om het programmeringsmenu te verlaten.





support.wallbox.com